

PPIS.HK.9020.1.605.2023.JO

L.dz. 1613/23

Kutno, dnia 22.08.2023 r.

**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14**

**Gmina Bedlno  
Bedlno 24  
99-311 Bedlno  
(dot. wodociągu publicznego w Głuchowie)**

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się z raportem z wyników badań z dnia 16.08.2023 r. nr OL.PBŚiŚP.9051.505.344.2023 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 81/HK/23/2 pobranej do badania w dniu 08.08.2023 r. z wodociągu publicznego w Głuchowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 08.08.2023 r. w domu konserwatora w Głuchowie pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 08.08.2023 r. pobrano do badania także próbkę wody surowej nr 81/HK/23/1, która nie podlega orzecznictwu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE**

*dr inż. Celina Marciszewska*

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził: Jakub Opitz

sprawił: Maciej Walczak *W*

Kutno, dnia 22.08.2023 r.

PPIS.HK.9020.1.603.2023.PK

L.dz. 1640/23

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Gmina Bedlno  
Bedlno 24  
99-311 Bedlno  
(dot. wodociągu publicznego w Orłowie)

### Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)  
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się z raportem z wyników badań z dnia 16.08.2023 r. nr OL.PBSiŚP.9051.505.343.2023 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 80/HK/23/2 pobranej do badania w dniu 08.08.2023 r. z wodociągu publicznego w Orłowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

**stwierdza przydatność wody do spożycia.**

### UZASADNIENIE

W dniu 08.08.2023 r. w mieszkaniu konserwatora w Orłowie pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 08.08.2023 r. pobrano do badania także próbkę wody surowej nr 80/HK/23/1, która nie podlega orzecznictwu.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak

sprawdził – Maciej Walczak *W*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

*dr inż. Celina Maruśzewska*