

Kutno, dnia 13.04.2021 r.

Wpłynęło dnia

Z 0 KWI. 2021

nr 2406/2021

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

(dot. wodociągu publicznego w Pniewie)

PPIS/HK/PK/4611/69/O/21

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 17.03.2021 r. nr OL.9052.PBŚiŚP.505.102.2021 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach prób wody nr 31/HK/21/1, 31/HK/21/2 i 31/HK/21/3 pobranych do badania w dniu 09.03.2021 r., ze sprawozdaniami z badań z dnia z dnia 08.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/3, z dnia 09.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/4, z dnia 10.03.2021 r. nr 1237/03/2021/F/3, z dnia 08.04.2021 r. nr 5978/03/2021/M/1, nr 5978/03/2021/F/1, nr 5978/03/2021/F/2, nr 5978/03/2021/F/3 i nr 5978/03/2021/F/4 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach próbek wody nr 3703/03/21, 3700/03/21, 3699/02/21, 25100/03/21, 25101/03/21, 25102/03/21, 25098/03/21, 25099/03/21 pobranych do badania w dniach 05.03.2021 r., 31.03.2021 r., 01.04.2021 r. i 06.04.2021 r. z wodociągu publicznego w Pniewie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 09.03.2021 r. w SUW w Pniewie, Przychodni w Bedlnie, Bedlno 28a oraz w mieszkaniu prywatnym w Pleckiej Dąbrowie w związku ze skargą mieszkańca na jakość wody pobrano do badań próby wody: nr 31/HK/21/1, nr 31/HK/21/2 i nr 31/HK/21/3 (sprawozdanie z badań z dnia 17.03.2021 r. nr OL.9052.PBŚiŚP.505.102.2021), w których stwierdzono podwyższone stężenie manganu i żelaza:

- w próbce 31/HK/21/1 - mangan: $158 \pm 23 \mu\text{g/l}$ (norma $\leq 50 \mu\text{g/l}$)
- w próbce 31/HK/21/2 - żelazo: $269 \pm 35 \mu\text{g/l}$ (norma $\leq 200 \mu\text{g/l}$)
- w próbce 31/HK/21/3 - mangan: $64 \pm 9 \mu\text{g/l}$ (norma $\leq 50 \mu\text{g/l}$)

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań.

Na podstawie sprawozdań z badań, a także działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po dokonaniu oceny ryzyka zdrowotnego spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Pniewie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 23.03.2021 r. znak PPIS/HK/JO/4604/746/21 zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej i finansowej, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a.

pismem z dnia 23.03.2021 r. znak PPIS/HK/JO/4604/745/21 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 30.03.2021 r. do PSSE w Kutnie wpłynęła informacja o podjętych przez producenta wody działaniach naprawczych polegających na zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów oraz zwiększenie częstotliwości płukania sieci wodociągowej, a po ich zakończeniu o zleceniu ponownych badań w zakwestionowanym zakresie.

Dnia 15.03.2021 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie wpłynęły sprawozdania z badań z dnia 08.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/3, z dnia 09.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/4 i z dnia 10.03.2021 r. nr 1237/03/2021/F/3 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach prób wody nr 3699/03/21, nr 3700/03/21 i 3703/03/21, w których nie odnotowano przekroczeń. Badania zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w zakresie monitoringu A, w którym nie badano zawartości manganu i żelaza.

W dniu 08.04.2021 r. producent wody przedstawił sprawozdania z dnia 08.04.2021 r. nr 5978/03/2021/M/1 i nr 5978/03/2021/F/1 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach próby wody nr 25098/03/21 i nr 25099/03/21, z zakresu monitoringu A, w których nie odnotowano przekroczeń. W tym samym dniu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie wpłynęły sprawozdania z dnia 08.04.2021 r. nr 5978/03/2021/F/2, nr 5978/03/2021/F/3 i nr 5978/03/2021/F/3, przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach prób wody nr 25100/03/21, nr 25101/03/21 i nr 25102/03/21, które potwierdziły skuteczność działań naprawczych, nie odnotowując przekroczeń w kwestionowanych parametrach.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Z-C A PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W KUTNIE

mgr inż. Maciej Walczak

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził: Patryk Kubiak

Sprawdził: Maciej Walczak