

Opór hydr. obiegu pierwotnego i źródła ciepła.. dPc,[Pa]: 10691
Całkowity strumień wody w instalacji..... Gc,[kg/s]: 1.436
Całkowita pojemność instalacji..... Vc,[l]: 593
Obliczeniowa moc cieplna instalacji..... Qo,[W]: 82278
Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń – zaprasowanie promieniowe.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie	Inwestor:	Gmina Bedlno Bedlno 24 99-311 Bedlno
Lokalizacja: obręb: Plecka Dąbrowa Dz. nr 69	Tytuł rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Projektant : mgr inż. Jacek Gawlik LOD 2673 POOS 15 LOD 2922 WBS 16	Podpis:	Data: 09.2020 · Stadia: schemat Faza: Projekt budowlany · Nr rys.: 6