

Gmina Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Znak sprawy ZP.271.1.8.2020

Bedlno, dn. 5.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na

Zakup pomp do hydroforni:

Część 1. Zakup pompy głębinowej Omnigena SPO 30-8 z przyłączem kołnierзовym.

Część 2. Zakup pompy głębinowej Omnigena SPO 46-6 z przyłączem kołnierзовym.

Część 3. Zakup pompy głębinowej GCA.7.04 z silnikiem 6 cali 26 kW, z przyłączem kołnierзовym, z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Część 4. Zakup pompy poziomej: pompa jednostopniowa monoblokowa 80PJM200 15,0kW/2900 DMc, IE3, KTL wirowa odśrodkowa normalnie ssąca pompa żeliwna pokryta powłoką antykorozyjną wykonaną w technologii kataforezy (KTL) uszczelnienie mechaniczne DMc króciec ssący: DN100 króciec tłoczny: DN80 silnik IE3, 3x400V/50Hz.

Dane Zamawiającego:

Gmina Bedlno

Bedlno 24 99-311 Bedlno

NIP: 7752406180

Tel. 24 282 17 70

Fax.: 24 282 17 50

<http://ugbedlno.bip.org.pl/>

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1. Zakup pompy głębinowej Omnigena SPO 30-8 z przyłączem kołnierзовym.

Część 2. Zakup pompy głębinowej Omnigena SPO 46-6 z przyłączem kołnierзовym.

Część 3. Zakup pompy głębinowej GCA.7.04 z silnikiem 6 cali 26 kW, z przyłączem kołnierзовym, z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Część 4. Zakup pompy poziomej: pompa jednostopniowa monoblokowa 80PJM200 15,0kW/2900 DMc, IE3, KTL wirowa odśrodkowa normalnie ssąca pompa żeliwna pokryta powłoką antykorozyjną wykonaną w technologii kataforezy (KTL) uszczelnienie mechaniczne DMc króciec ssący: DN100 króciec tłoczny: DN80 silnik IE3, 3x400V/50Hz.

Termin wykonywania zamówienia: do 30 listopada 2020r.

Warunki udziału w postępowaniu (Wymagania Zamawiającego):

Zamawiający nie określa wymagań.

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty powinna być przedstawiona w złotych polskich. Należy ją również określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w zapisie słownym oraz liczbowym w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty”- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.
4. **Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub dwie części lub trzy części lub cztery części.**

Miejsce i termin składania ofert:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@bedlno.pl

lub

2. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem: ” Zakup pomp”.

Termin składania ofert upływa dnia 8 października 2020r. o godz. 15.00

Załączniki:

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski