

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

URZĄD GMINY BEDLNO  
SEKRETARIAT  
Wpłynęło dnia 22 PAŹ. 2020  
Nr 6329/2020 zał

Kutno, dnia 20.10.2020 r.

Gmina Bedlno  
Bedlno 24  
99-311 Bedlno

(dot. wodociągu publicznego w Pniewie)

PPIS/HK/JO/4611/202/O/20

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 284)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt. 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 25.09.2020 r. nr PSSE.SBŚ.505.298.2020 przeprowadzonych Oddział Laboratoryjny PSSE w Kutnie próbki wody nr 78/HK/20/1 pobranej do badania w dniu 15.09.2020 r., a także ze sprawozdaniem z badań z dnia 16.10.2020 r. nr 12090/2020 przeprowadzonych przez laboratorium Intertek w Helenowie próbki wody nr 12090/A pobranej do badania w dniu 13.10.2020 r. z sieci wodociągu publicznego w Pniewie, którego właścicielem jest Gmina Kutno

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2020 r. do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań z dnia 25.09.2020 r. nr PSSE.SBŚ.505.298.2020 wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próbki wody nr 78/HK/20/1 pobranej z SUW w Pniewie, w którym stwierdzono przekroczenie mętności, które wyniosło  $1,1 \pm 0,2$  NTU (wartość dopuszczalna  $\leq 1$  NTU), stężenia manganu, które wyniosło  $77 \pm 11$   $\mu\text{g/l}$  (wartość dopuszczalna  $\leq 50$   $\mu\text{g/l}$ ) oraz stężenia żelaza, które wyniosło  $228 \pm 30$   $\mu\text{g/l}$  (wartość dopuszczalna  $\leq 200$   $\mu\text{g/l}$ ).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ost. zm. poz. 1298) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 06.10.2020 r. znak PPIS/HK/JO/4604/4356/20 zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji finansowej i administracyjnej, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 06.10.2020 r. znak PPIS/HK/JO/4604/4355/20 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym i wypowiedzenia w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Gmina Bedlno poinformowała w piśmie z dnia 08.10.2020 r. znak: RiOŚ.7021.3.10.2020 o podjęciu działań naprawczych oraz zleceniu ponownych badań wody w zakwestionowanym zakresie po ich zakończeniu.

W dniu 19.10.2020 r. do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z jakości badań z dnia 16.10.2020 r. nr 12090/2020 wykonanych przez laboratorium Intertek w Helenowie próbki wody nr 12090/A pobranej do badania w dniu 13.10.2020 r. z sieci wodociągu publicznego w Pniewie, w których nie stwierdzono przekroczeń zarówno mętności jak i stężeń żelaza oraz manganu.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie stwierdził, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania w ramach kontroli wewnętrznej wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

*dr inż. Celina Marciszewska*

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził: Jakub Opitz

sprawił: Maciej Walczak *Wł*