

Kutno, dnia 27.03.2020 r.

Gmina Bedlno  
Bedlno 24  
99-311 Bedlno  
(dot. wodociągu publicznego w Pniewie)

PPIS/HK/JO/4611/63/O/20

### Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ost. zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 23.03.2020 r. nr 3037/03/2020/M/6 i z dnia 25.03.2020 r. nr 3037/03/2020/F/3 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium JARS Sp. z o.o. w Łajskach próbek wody nr 13500/03/20 i 13502/03/20 pobranych do badania w dniu 18.03.2020 r. z wodociągu publicznego w Pniewie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

### UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2020 r. w SUW w Pniewie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

W związku z brakiem oznaczenia parametru „smak” oraz podwyższoną mętnością w pobranej do badania dnia 18.03.2020 r. próbce wody, podczas kolejnego poboru w ramach kontroli wewnętrznej producenta zaleca się dodatkowo wykonanie oznaczeń: żelaza oraz manganu.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz  
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
dr inż. Celina Marciszewska

Kutno, dnia 27.03.2020 r.

**Gmina Bedlno**  
**Bedlno 24**  
**99-311 Bedlno**  
(dot. wodociągu publicznego w Głuchowie)

PPIS/HK/JO/4611/62/O/20

### *Ocena jakości wody*

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ost. zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 23.03.2020 r. nr 3037/03/2020/M/4 i z dnia 25.03.2020 r. nr 3037/03/2020/F/1 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium JARS Sp. z o.o. w Łajskach próbek wody nr 13494/03/20 i 13496/03/20 pobranych do badania w dniu 18.03.2020 r. z wodociągu publicznego w Głuchowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

### UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2020 r. w SUW w Głuchowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz  
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
dr inż. Celina Marciszewska

Kutno, dnia 27.03.2020 r.

Gmina Bedlno  
99-311 Bedlno  
(dot. wodociągu publicznego w Orłowie)

znak: PPIS/HK/PK/4611/60/O/20

### *Ocena jakości wody*

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 23.03.2020 r. nr 3037/03/2020/M/5 oraz z dnia 25.03.2020 r. nr 3037/03/2020/F/2 przeprowadzonych przez Laboratorium JARS w Łajskach prób wody nr 13497/03/20 i nr 13499/03/20 pobranych do badania w dniu 18.03.2020 r. z wodociągu publicznego w Orłowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

### UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2020 r. w SUW w Orłowie pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak  
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE  
dr inż. Celina Marciszewska