

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

URZĄD GMINY BEDLNO
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 2018-10-30
Nr 3450/2018 zał

Kutno, dnia 2018 -10- 29

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno

znak: PSSE/HK/JO/4611/225/O/18

(dot. wodociągu publicznego w Pniewie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i 1490), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 10.10.2018 r. nr PSSE.SBŚ.505.414.18 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 110/HK/18/1 pobranej do badań w dniu 25.09.2018 r. w którym stwierdzono przekroczenie stężenia jonu amonowego i manganu zobowiązał właściciela urządzenia - Gminę Bedlno do podjęcia działań w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podjęte działania przyniosły pożądany efekt. W próbach nr 13412/A, 14122/A i 14122/A pobranych w dniach 05.10.2018 r. i 22.10.2018 r., sprawozdania z badań z dnia 08.10.2018 r. nr 13412/2018 oraz z dnia 23.10.2018 r. nr 14121/2018 i 14122/2018 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Helenowie nie stwierdzono przekroczeń. Biorąc pod uwagę, że podjęte przez Gminę Bedlno działania naprawcze przyniosły pożądany efekt potwierdzony wynikami badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 25.09.2018 r. w SUW w Pniewie pobrano w ramach kontroli urzędowej próbę wody przeznaczonej do spożycia nr 1010/HK/18/1 i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1544) poinformował stronę pismem z dnia 17.10.2018 r. znak PSSE/HK/PK/4604/3018/18 o przekroczeniach i zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 17.10.2018 r. znak PSSE/HK/PK/4604/3017/18 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Strona w dniu 09.10.2018 r. przedstawiła PPIS w Kutnie wyniki badań przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Helenowie próby wody pobranej dnia 05.10.2018 r. z sieci wodociągu publicznego w Pniewie, w których nie stwierdzono przekroczeń stężenia manganu, a dnia 23.10.2018 r. do PSSE w Kutnie wpłynęły wyniki badań przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Helenowie prób wody pobranych dnia 22.10.2018 r. z wodociągu publicznego w Pniewie, w których nie stwierdzono przekroczeń stężenia jonu amonowego. Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania stwierdza się, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania w ramach kontroli wewnętrznej producenta wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat

2. Wójt Gminy Bedlno

3. a/a

sporządził – Jakub Opitz

sprawdził – Maciej Walczak

24.10.2018 r.

24.10.2018 r.