

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno

znak: PSSE/HK/JO/4611/115/O/19

(dot. wodociągu publicznego w Głuchowie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 20.05.2019 r. nr 436/05/2019/M/2, z dnia 29.05.2019 r. nr 436/05/2019/F/2 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium JARS S.A. w Legionowie próby wody nr 8349/05/19 pobranej do badania w dniu 15.05.2019 r. oraz ze sprawozdaniem z badań z dnia 30.05.2019 r. nr 06863/2019 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. próby wody nr 06863/A pobranej do badania w dniu 28.05.2019 r. z wodociągu publicznego w Głuchowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2019 r. z sieci wodociągu publicznego w Głuchowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobrano do badania próbkę wody podawanej do sieci i stwierdzono przekroczenie twardości ogólnej, która wyniosła 575 ± 58 mg/l CaCO_3 (norma ≤ 500 mg/l CaCO_3).

Dnia 28.05.2019 r. z sieci wodociągu publicznego w Głuchowie ponownie pobrano do badań próbkę wody, w której nie stwierdzono przekroczeń twardości ogólnej.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania oraz fakt, że twardość ogólna została obniżona do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami stwierdzono, iż woda pochodząca z wodociągu publicznego w Głuchowie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratoria posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniają więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz

sprawił – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

URZĄD GMINY BEDLNO
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 2019-06-06

Nr 1821/2019 zał Kutno, dnia 2019-06-06

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Gmina Bedlno
99-311 Bedlno
(dot. wodociągu publicznego w Orłowie)

znak: PSSE/HK/PK/4611/116/O/19

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 20.05.2019 r. nr 436/05/2019/M/3 i z dnia 29.05.2019 r. nr 436/05/2019/F/3 przeprowadzonych przez Laboratorium JARS w Łajskach próby wody nr 8350/05/19 pobranej do badania w dniu 15.05.2019 r. z wodociągu publicznego w Orłowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2019 r. w mieszkaniu Sołtysa w Orłowie będącym punktem monitoringu jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

URZĄD GMINY BEDLNO
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 2019-06-07
Nr 1938/2018 z zał.

Kutno, dnia.2019 -06- 0 6

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno

znak: PSSE/HK/JO/4611/114/O/19

(dot. wodociągu publicznego w Pniewie)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt. 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 08.05.2019 r. nr PSSE.SBS.505.166.19 (data wpływu: 21.05.2019 r.) przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 47/HK/19/1 pobranej do badania w dniu 16.04.2019 r., ze sprawozdaniem z badań z dnia 20.05.2019 r. nr 436/05/2019/M/1, sprawozdaniem z dnia 29.05.2019 r. nr 436/05/2019/F/1 (data wpływu: 04.06.2019 r.) przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Jars S.A. w Legionowie próby wody nr 8348/05/19 pobranej do badania w dniu 15.05.2019 r. oraz ze sprawozdaniami z badań z dnia 30.05.2019 r. nr 06861/2019 i 06862/2019 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Warszawie prób wody nr 06861/A i 06862/A pobranych dnia 28.05.2019 r, z wodociągu publicznego w Pniewie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2019 r. w SUW w Pniewie w ramach kontroli urzędowej pobrano do badań próbę wody nr 47/HK/19/1 i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda nie spełnia wymagań określonych załączniku 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). W wyniku badań w pobranej próbce wody do spożycia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków, które wyniosło 260 ± 32 mg/l (wartość normatywna ≤ 250 mg/l).

W związku z powyższym po otrzymaniu dnia 21.05.2019 r sprawozdania z badań z dnia 08.05.2019 r. nr PSSE.SBS.505.166.19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730) poinformował stronę pismem z dnia 22.05.2019 r. znak PSSE/HK/PK/4604/1199/19 o przekroczeniach i zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 22.05.2019 r. znak PSSE/HK/PK/4604/1198/19 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Dnia 22.05.2019 r. w rozmowie telefonicznej zalecono producentowi wody – Gminie Bedlno podjęcie natychmiastowych działań naprawczych oraz zleceniu po ich zakończeniu ponownych badań wody w zakwestionowanym zakresie.

W dniu 04.06.2019 r. producent wody przedstawił PPIS w Kutnie sprawozdania z badań próby wody nr 8348/05/19 pobranej dnia 15.05.2019 r. przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Jars S.A. w Legionowie wykonanych na zlecenie producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej, w których stwierdzono przekroczenia stężenia chlorków (386 ± 58 mg/l ; norma ≤ 250 mg/l), sodu (260 ± 26 mg/l ; norma ≤ 200 mg/l) i twardości ogólnej (586 ± 59 mg/l CaCO₃ ; norma ≤ 500 mg/l CaCO₃).

W tym samym dniu producent wody przedstawił sprawozdania z badań wykonanych przez zatwierdzone laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Warszawie prób wody nr 06861/A i 06862/A pobranych w dniu 28.05.2019 r. z sieci wodociągu publicznego w Pniewie, w których nie stwierdzono przekroczeń chlorków, sodu oraz twardości ogólnej. Oznacza to, iż podjęte działania naprawcze przyniosły zamierzony efekt w postaci obniżenia stężenia powyższych parametrów w wodzie pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Pniewie do zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania w ramach kontroli wewnętrznej producenta wykonane zostały przez laboratoria posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniają więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
 2. Wójt Gminy Bedlno
 3. a/a
- sporządził – Jakub Opitz
sprawdził – Maciej Walczak