

Zamawiający:
Gmina Bedlno
Bedlno 24, 99-311 Bedlno

ZP.271.7.2021

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1), ZMIANA TREŚCI SWZ(1)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej zwaną ustawą „Pzp” – informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację Systemu Zaopatrzenia w Wodę – Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno** otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na który udziela następującej odpowiedzi:

WNIOSEK NR 1

Treść wniosku Wykonawcy:

„W nawiązaniu do treści specyfikacji przetargowej wnosimy o korektę zapisów dotyczących warunków zdolności technicznej i zawodowej oferentów w zakresie wykazania się doświadczeniem budowy stacji uzdatniania o wydajności 100 m³ wyposażonej w filtry ciśnieniowe i orurowanie ze stali nierdzewnej wyposażonej jednocześnie w osadnik lamelkowy do oczyszczania popłuczyn.

Koniunkcja tak sformułowanych warunków ubiegania się o udział w przetargu narusza w naszej ocenie zasady konkurencyjności. Budowa stacji uzdatniania wyposażonych w układ zawracania popłuczyn już sama w sobie stanowi rzadkość a łączenie tego faktu z dodatkowymi wymaganiami (filtry ciśnieniowe, instalacje nierdzewne i wydajność technologiczna 100 m³/h) sprawia, że w sposób sztuczny eliminuje się firmy mające stosowne doświadczenie w wykonywaniu tych elementów niekoniecznie w ramach jednego przedsięwzięcia.

Wnosimy zatem o wykreślenie zdania „Powyższe zakresy należy wykonać w ramach realizacji jednej roboty budowlanej” dopuszczając tym samym możliwość wykazania się stosownym doświadczeniem na dwu obiektach.

Wnosimy również o dopuszczenie doświadczenia w zakresie dostawy i uruchomienia zestawów pompowych sterowanych w układzie regulacji proporcjonalnej ciśnienia w funkcji przepływu, która z założenia pracuje na krzywej proporcjonalnej zawierającej znacznie więcej punktów charakterystycznych niż opisana 16 punktowa charakterystyka regulacji.”

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany zapisu w Rozdziale II w punkcie 5.2 SWZ dotyczącym spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykreślenie. w ppkt. a) 1) zdania ”Powyższe zakresy należy wykazać w ramach realizacji jednej roboty budowlanej”. Tym samym obecna treść pkt. 5.2 a) 1) otrzymuje brzmienie:

„1) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą:

- budowę lub modernizację stacji uzdatniania wody w technologii opartej na filtrach ciśnieniowych, prefabrykowanych modułach technologicznych, w wykonaniu orurowania ze stali kwasoodpornej o wydajności technologii uzdatniania nie mniejszej niż $Q_{maxh} = 100 \text{ m}^3/\text{h}$

- wykonanie technologii oczyszczenia i odzysku wód popłucznych o wydajności nie mniejszej niż $Q_{maxh} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$, z zastosowaniem separatora lamella wraz z ponownym wykorzystaniem/zawróceniem oczyszczonych wód w podstawowym procesie uzdatniania wody”

2. Zamawiający w Rozdziale II w pkt. 5.2. SWZ dotyczącym spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej w ppkt. a) 2) jasno określił jakie wymagania **minimalne** winien spełniać zestaw pompowy, wskazany przez Wykonawcę, decydujący o spełnieniu warunku zdolności technicznej i zawodowej.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią wyjaśnień SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

WÓJT GMINY

Józef Ignaczewski