

URZĄD WODNY
w PŁOCKU
OŚ.III.7531/24/97

Płock, dnia 9 maja 1997 roku

Urząd Gminy Bedlno
99-311 Bedlno

DECYZJA

Na podstawie art.45, ust.1 i art.103 ust.1 - ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.Nr 27, poz. 96) oraz zgodnie z art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na Wasz wniosek z dnia 3 kwietnia 1997 roku

zatwierdzam

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych /mioceńskich/ - ujęcie wody dla wodociągu wiejskiego - studnia nr 2 w miejscowości Głuchów gm. Bedlno, sporządzony przez uprawnionego geologa. Dokumentowana studnia będzie eksploatowana naprzemianlegle ze studnią nr1 i będzie pracowała w ramach zasobów zatwierdzonych decyzją nr OŚ.III.8530/1/19/84, z dnia 31 grudnia 1984 roku ($Q= 55.0 \text{ m}^3/\text{h}$; $S= 8.6\text{m}$).

Parametry wykonanego otworu studziennego: głębokość wiercenia 70.0 m, otwór został odwiercony w dwóch kolumnach rur : $\phi 20''$ do głębokości 40.8 m oraz $\phi 18''$ do głębokości 70.0 m. Warstwa wodonośna, która zalega w przelocie głębokości 46.0 -64.0 m ppt. została ujęta za pomocą filtra siatkowego o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa $\phi 11 \frac{3}{4}''$ o długości 2.0 m
- część robocza - filtr siatkowy $\phi 11 \frac{3}{4}''$ o łącznej długości 12.0 m
- rura nadfiltrowa $\phi 11 \frac{3}{4}''$ o długości 18.0 m

Ze względu na dużą zawartość związków żelaza i manganu zaleca się użytkownikowi ujęcia, ażeby w stacji uzdatniania wody posiadał zawsze sprawne urządzenia uzdatniające wodę, w postaci odżelaziaczy oraz chloratorów.

Wokół studni powinny być wygrozione strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej o promieniu nie mniejszym jak 8.0 m. Ze względu na naturalną izolację warstwy wodonośnej przed wpływem zanieczyszczeń odstępuje się od wyznaczania strefy ochrony pośredniej ujęcia.


Pobór wody wymaga pozwolenia wodnoprawnego oraz zamontowania wodomierza.

uzasadnienie

Dokumentacja spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 sierpnia 1994 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U.Nr 93, poz. 444)

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Z urzędu

3-11
Środowiska

Otrzymują:

- 1.- Adresat + 1 egz. Aneksu,
 - 2.- A/acta WOS UW + 2 egz. Aneksu.
- Zgodność z oryginałem stwierdza: